

Questionamento nº 1 - Edital de Pregão Eletrônico nº 614/2021 - FHE

A pregoeira e sua equipe de apoio da Fundação Habitacional do Exército – FHE foram questionadas sobre o item abaixo, tendo apresentado a seguinte resposta:

Dia: 20/10/2021

Item 1 – Na planilha de preços do edital consta 1 unidade de “Retirada de placas de concreto” e 1 unidade de “Recolocação de placas de concreto”. Perguntamos se não há um equívoco na planilha, pois em visita verificamos que são muitas unidades de placas a serem removidas e reinstaladas existentes em toda a superfície a ser impermeabilizada.

4.2	MARQUISE		
4.2.1	RETIRADA DE PLACAS DE CONCRETO	UN	1,00
4.2.2	LIXAMENTO E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE.	M2	1257,30
4.2.3	APLICAÇÃO DE PRIMER BASE EPÓXI - 0,3KG/M2.	M2	1257,30
4.2.4	MEMBRANA DE POLIUREIA PURA - 2,0 KG/M2	M2	1257,30
4.2.5	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO	UN	1,00

Resposta: Sim, trata-se de várias unidades de placa, mas a unidade prevista no orçamento, como o preço de referência, considera a retirada de todas e, após a impermeabilização, a recolocação de todas as placas, o que diz UN pode-se ler como global. A licitante deve montar sua composição de preços de acordo com metodologia própria (mão de obra, equipamentos, etc.) e no fim considerar o preço total dos itens 4.2.1 e 4.2.5 como a retirada total e a recolocação total das placas.

Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

ANA CAROLINA MACHADO SOARES
Pregoeira da FHE