

Questionamento nº 2 – Reforma Lanchonete – POUPEX

A POUPEX foi questionada sobre o tópico abaixo, para o qual apresenta a seguinte resposta:

Revisão dos valores contemplados no Orçamento Sintético, Item 6, subitem 6.5.1.4 - Coifa lavadora 01 e subitem 6.5.1.5 - Coifa lavadora 02, pelo seguinte motivo: - Coifas lavadoras 01 e 02, as composições de custos enviadas pela POUPEX, não contempla COIFA LAVADORA, conforme projeto de Ventilação/Exaustão - Prancha 01/02, possui as seguintes dimensões coifa 01 (3400 x 1400mm) e coifa 02 (3400 x 900mm) e não as dimensões contempladas nas Composições de Custo. Foi nos enviado ainda uma Proposta da Empresa EXAUSTYAIR (datada de 25/08/2023), onde a mesma contempla o valor de R\$ 133.910,00 (R\$ 115.500,00 valor do sistema + R\$ 18.410,00 valor da instalação) para apenas uma Coifa, atestando mais uma vez que os valores contemplados no Orçamento Sintético são inexequíveis.

Resposta: Diante da constatação de que a tipologia das duas coifas que constam do orçamento (subitens 6.5.1.4 e 6.5.1.5) não condiz com a necessidade da POUPEX, será necessária a alteração dos projetos e orçamentos. Assim, foi elaborada Errata nº 1, disponível no sítio www.poupex.com.br.

Brasília-DF, 27 de março de 2024.

Atenciosamente,

WASHINGTON MOREIRA CORRENTE
Gerente Executivo de Compras e Contratos